

# 試験（分析・検査）成績書

産技第108号の13

令和2年9月17日


石井建設有限会社

取締役 石井 修一 様

千葉県産業支援技術研究所長

令和2年9月15日付で依頼を受けた試験（分析・検査）の結果は、次のとおりです。

- 1 試験（分析・検査）項目 引張・圧縮試験ーインストロン型試験機による試験ー常温
- 2 供試品名 壁用太陽電池取付金具
- 3 試験（分析・検査）年月日 令和2年9月15日
- 4 結果

測定値	最大荷重（kN）	特記事項
	6.35	接着剤剥離
備考	<p>試験速度：10 mm/min 使用機器：(株)島津製作所 オートグラフ (IS-10T)</p>  <p>依頼者の申請による特記事項 材質等：鉄（ZAM） ボルト、ナット及び接着剤による結合 治具は依頼者の持ち込みによる 試料は提出されたものによる 以下余白</p>	

(注) 研究所名を使用して本成績書の内容を広告物その他に記載しようとする場合は、あらかじめ当所の承認を受けて下さい。